



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Планшет Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел: +7(8452) 23-13-65 Факс: +7(8452) 28-34-86, 23-13-21 E-mail: [udp@msch75.ru](mailto:udp@msch75.ru)

отдел надзорной деятельности по Ершовскому, Дергачёвскому

и Фёдоровскому районам Саратовской области

Россия, 413503, Саратовская область, г. Ершов, Северный проезд, 4, телефон 8(84564) 5-32-04 E-mail: [prch4@yandex.ru](mailto:prch4@yandex.ru)

Р.П. Дергачи

(место составления акта)

«30» июня 2015 г.

(дата составления акта)

«10» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 44

В период с 10 час. 00 мин. «02» июня 2015 по 10 час. 00 мин. «30» июня 2015  
по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, с. Демьяс, ул.  
Комсомольская 58

(место проведения проверки)  
На основании: распоряжения № 44 от 26 мая 2015 начальника отдела  
надзорной деятельности по Ершовскому, Дергачевскому и Фёдоровскому  
районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по  
Саратовской области Лаврикова Алексея Николаевича  
была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального  
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с.  
Демьяс" Дергачевского района Саратовской области,  
место осуществления деятельности: Саратовская область, Дергачевский  
район, с. Демьяс, ул. Комсомольская 58  
Продолжительность проверки: 20 рабочих дней  
с 10 час. 00 мин. «02» июня 2015 по 10 час. 00 мин. «30» июня 2015

(дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Ершовскому,  
Дергачевскому и Фёдоровскому районам Саратовской области УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Саратовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(на):

(заполняется при проведении выездной проверки)

27 мая 2015 в 10 час. 00 мин. директор МОУ «СОШ с. Демьяс»

Козловская Татьяна Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеются), подпись, дата, время)

дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведенных проверок:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Ершовского,  
Дергачевского и Фёдоровского районов Саратовской области по пожарному  
надзору майор внутренней службы Сыпченко Владимир Павлович

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «СОШ с. Демьяс»

Козловская Татьяна Ивановна.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований,  
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений  
(нормативных) правовых актов);

- Система пожарной сигнализации в здание школы №4.1 не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, чем нарушены требования ч.7 ст.83 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  - Отсутствует годовой план-график, составленный с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), чем нарушены требования п. 63 Правил противопожарного режима в РФ;
  - Проверка работоспособности АПС и СОУЭ во втором квартале 2015 года не проводилась, акт проверки отсутствует, чем нарушены требования п. 61 Правил противопожарного режима в РФ;
  - Диспетчерский пункт школы (пожарный пост) не обеспечен ручными электрическими фонарями, чем нарушены требования п.65 Правил противопожарного режима в РФ;
  - В инструкции о мерах пожарной безопасности отсутствует информация о лицах, ответственные за обеспечение пожарной безопасности соответствии с п.462 ППР, чем нарушены требования п.462 Правил противопожарного режима в РФ.
- ~~— отсутствует складский, складочный и гостиничный сектора, соответствия требованиям о наличии соответствующих зоноров предпринимательской деятельности, обеспечивающих требованиям о наличии зоноров зоноров;~~
- ~~— выданы факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля с указанием рекомендаций по исполнению предписаний в течение~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

*Григорьев*  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Прилагаемые документы: Преписание от 30 июня 2015 года № 44/1/44

Подпись лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МОУ «СОШ с. Деменск»

Козловская Татьяна Ивановна

"30" июня 2015

*Григорьев*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)