

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ №**  
по делу об административном правонарушении

« 03 » июля 2015 года

р.п. Дергачи, ул. Ленина 101

Государственный инспектор Ершовского, Дергачевского и Фёдоровского районов Саратовской области по пожарному надзору майор внутренней службы Сыпченко Владимир Павлович, рассмотрев протокол об административном правонарушении № от «30» июня 2015 года и материалы в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество Козловская Татьяна Ивановна
2. Дата и место рождения 20.10.1962 года рождения, с. Палуж Краснопольского района Могилевской области
3. Адрес места жительства, регистрации Саратовская область Дергачевский район, с. Демьяс, ул. М. Горького дом 8
4. Место работы, должность Директор МОУ «СОШ с. Демьяс»
5. Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ серия 63 07 096641 выдан 30.10.2007 ТП УФМС России по Саратовской области в Дергачевском районе
6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда не установлено

~~На разсмотрение дела лице не явилось~~ (зачеркнуть в случае отказа для рассмотрения дела)  
С участием лица привлекаемого к административной ответственности

*Т.И.* / Т.И. Козловская/

Лицу в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении разъяснены его(ее) права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.3, 28.2, КоАП РФ  
Права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.3 КоАП РФ мне разъяснены и понятны

*Т.И.* / Т.И. Козловская/

**УСТАНОВИЛ:**

В период с 10час. 00мин. «02» июня 2015 по 10час. 00мин. «30» июня 2015 на основании распоряжения №44 от «26» мая 2015 года, была проведена плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в здании, помещениях и территории МОУ «СОШ с. Демьяс», расположенного по адресу: Саратовская область Дергачевский район, с. Демьяс, ул. Комсомольская 58, в ходе которой было установлено, что «30» июня 2015 года в 10 часов 00 минут, Т.И. Козловская, являясь директором МОУ «СОШ с. Демьяс» нарушила требования пожарной безопасности, установленные стандартами, нормами и правилами:

- Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21 июня 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Российской Федерации» от 25 апреля 2012 г. № 390 а именно:
- Система пожарной сигнализации в здание школы Ф4.1 не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, - с публированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, чем нарушены требования ч.7 ст.93 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Отсутствует годовой план-график, составленный с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (АПС и СОУЗ), чем нарушены требования п. 63 Правил противопожарного режима в РФ;

- Проверка работоспособности АПС и СОУЭ во втором квартале 2015 года не проводилась, акт проверки отсутствует, чем нарушены требования п. 61 Правил противопожарного режима в РФ;

- Диспетчерский пункт школы (пожарный пост) не обеспечен ручными электрическими фонарями, чем нарушены требования п.65 Правил противопожарного режима в РФ;

- В инструкции о мерах пожарной безопасности отсутствует информация о лицах, ответственные за обеспечение пожарной безопасности соответствии с п.462 ППР, чем нарушены требования п.462 Правил противопожарного режима в РФ.

**вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности образуют состав административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ;**

Таким образом, Т.И. Козловская совершил(ла) административное правонарушение, ответственность за которые, предусмотрена ч. 1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. На основании изложенного, руководствуясь ст. 3.4, 23.34; п.1 ч.1, 29.9, ч.1, 3, 5. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности»

**принимая во внимание ч.1 п.5, 7 ст.4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, характер правонарушения, недопущение каких либо последствий нарушения требований пожарной безопасности, Учитывая, что рассмотрение дел о данных правонарушениях подведомственно органу, осуществляющему государственный пожарный надзор**

п о с т а н о в и л:

1. Привлечь к административной ответственности должностное лицо Козловскую Татьяну Ивановну и с учетом требований ч.2 и 3 ст.4.4 КоАП РФ назначить административное наказание в пределах санкций ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ предусматривающей наказания в виде предупреждения.
2. Установить, что ч.1 и иные замечательства лица, в соответствии со ст.30.1, ч.3 КоАП РФ, имеют право обжаловать наложенные постановления в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии Главному государственному инспектору Брянского, Дороговицкого и Федоровского районов по пожарному надзору мэрии внутренней службы г. Брянска, А.Н. №13903, Саратовской области, г. Брянск, Северный проезд, 4, а также в Тульский районный суд, 413440, Сасовский район, с. Никитин, ул. Чапаева, д.107.

Положительное лицо, вынесшее постановление



Право обжалования постановления в порядке ст.ст.30.1, 30.3 КоАП РФ, а также ч.1ст.20.25, ст.32.2 КоАП РФ мне разъяснены и понятны.

С содержанием постановления ознакомлен(а), копию постановления получил(а) «03» июля 2015г. *Ольга / Т.И. Коаловская/*

Копия постановления направлена