



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail: updm@minmchs.saratov.ru)
отдела надзорной деятельности по Ершовскому, Дергачевскому
и Федоровскому районам Саратовской области
Россия, 413503, Саратовская область, г. Ершов, Северный проезд, 4, телефон 8(84564) 5-32-04 E-mail: pcb40ershov@mail.ru

Предписание N 44/1/44
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа с. Демьяс"
Дергачевского района Саратовской области.

Во исполнении распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по Ершовскому, Дергачевскому и Федоровскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области Лаврикова Алексея Николаевича N44 от 26 мая 2015 г. ст.6 Федерального закона от 21.12.94г. РФ N69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10час.00мин. «02» мая 2015 года по 10час.00мин. «30» мая 2015 года, государственным инспектором Ершовского, Дергачевского и Федоровского районов Саратовской области по пожарному надзору майором внутренней службы Сыпченко Владимиром Павловичем проведено плановое мероприятие по надзору с целью проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, на территории, в здании Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Демьяс" Дергачевского района Саратовской области по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, с. Демьяс, ул. Комсомольская 58.
При проведении проверки присутствовала: директор МОУ «СОШ с. Демьяс» Козловская Татьяна Ивановна

В соответствии с Федеральным законом от 21 февраля 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено)
1.	Система пожарной сигнализации в здании школы Ф4.1 не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п.7 ст.63 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2016	

2.	Отсутствует годовой план-график, составленный с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ)	п. 63 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2016	
3.	Проверка работоспособности АПС и СОУЭ не проводится, акт проверки отсутствует	п. 63 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2016	
4.	Диспетчерский пункт школы (пожарный пост) не обеспечен ручными электрическими фонарями	п. 63 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2016	
5.	В инструкции о мерах пожарной безопасности отсутствует информация о лицах, ответственные за обеспечение пожарной безопасности соответствии с п.462 ППР	п. 462 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

государственный инспектор Ершовского, Дербачёвского и Федоровского районов Саратовской области по пожарному надзору
майор внутренней службы

« 30 » июня 2015г.



В.П. Сыпченко

Предписание для исполнения получил(да):
директор МОУ «СОШ с. Демьяс»

« 30 » июня 2015г.

Т.И. Козловская