



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail: upn@mchs.saratov.ru
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕРШОВСКОМУ
ДЕРГАЧЕВСКОМУ И ФЕДОРОВСКОМУ РАЙОНАМ**

Предписание N 30/1/23

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Средняя общеобразовательная школа с.Демьяс
Дергачевского района Саратовской области» (МОУ «СОШ с.Демьяс»)
Директор МОУ «СОШ с.Демьяс» Козловская Татьяна Ивановна.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения Главного государственного инспектора по Дергачевскому району N 31 от 06.04.2015г. ст. 6 Федерального закона от 21.12.94г. РФ N69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период "14" мая 2015г. 09час.00мин. до 11час.00мин. Государственным инспектором отдела надзорной деятельности по Ершовскому, Дергачевскому и Федоровскому районам капитаном внутренней службы Абдуллиним Дмитрием Леонидовичем проведена проверка на территории, в зданиях Муниципального образовательного «Средняя общеобразовательной школы с.Демьяс Дергачевского района Саратовской области». (МОУ «СОШ с.Демьяс) по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, с.Демьяс ул. ул.Комсомольская д.58, совместно с Директором МОУ «СОШ с.Демьяс» Козловская Татьяна Ивановна в соответствии с федеральным законом от 21 февраля 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает ся только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Система пожарной сигнализации в здании Ф4.1 не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч.7 ст.83 43-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.08.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций,

должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
отдела надзорной деятельности по
Ершовскому, Дергачевскому и Федоровскому районам
капитан внутренней службы
« 14 » мая 2015г.



Д.Л.Абдуллин

Предписание для исполнения получил(ла):
Директор МОУ «СОШ с.Демьяс»
« 14 » мая 2015г.



Т.И.Козловская