



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел. 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail: srb40@yandex.ru
отдел надзорной деятельности по Ершовскому, Дергачёвскому
и Фёдоровскому районам Саратовской области
Россия, 413503, Саратовская область, г. Ершов, Северный просп. 4, телефон 5-32-04 E-mail: pch40@yandex.ru

Предписание № 64/1/64

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Демьяс»
Дергачёвского района Саратовской области

В исполнении распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по Ершовскому, Дергачёвскому и Фёдоровскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области Лаврикова Алексея Николаевича № 64 от 21 июля 2015 ст.6 Федерального закона от 21.12.94г. РФ №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. «05» августа 2015 по 15 час. 00 мин. «07» августа 2015 государственным инспектором Ершовского, Дергачёвского и Фёдоровского районов Саратовской области по пожарному надзору майором внутренней службы Сылченко Владимиром Павловичем проведено внеплановое мероприятие по надзору с целью проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, на территории, в здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Демьяс» Дергачёвского района Саратовской области по адресу: Саратовская область Дергачёвский район, с. Демьяс ул. Комсомольская 58
При проведении проверки присутствовала: директор МОУ «СОШ с. Демьяс» Козловская Татьяна Ивановна

В соответствии с Федеральным законом от 21 февраля 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Номер написания требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Номер листа пункта и наименование нормативно- правового акта № (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (полисы) о выполнении (указывается только выполнение)
				2
1.	Система пожарной сигнализации в здание школы №4.1 не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работником объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч.1 ст.83 ч.12.1 от 12.07.2008 «Бохинский регламент с требованиями пожарной безопасности»	01.12.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности и установление срока является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 63-ФЗ «о пожарной безопасности» ответственность за нарушения пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор
Дергачевского района по пожарному надзору
майор внутренней службы

« ФЗ » августа 2015г.



В.П. Сычченко

Предписание для исполнения получил(ла): *Татьяна Козловская*
директор МОУ «СОШ с. Демьяns»

« » августа 2015г.



Т.И. Козловская